

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для рассмотрения проектов внешнего электроснабжения и внутреннего электрооборудования в части организации учета электроэнергии

1. Сопроводительное письмо.
2. Лицензия проектной организации
3. Технические условия предприятия сетей или Генеральной дирекции ОАО Мосэнерго на присоединение мощности к сетям.
4. Технические условия на установку средств и систем учета электроэнергии, разработанные Энергосбытом Мосэнерго.
5. Проект внешнего электроснабжения с указанием границы балансовой принадлежности, согласованный с предприятием сетей, выдавшем технические условия на присоединение.
6. Проект внутреннего электрооборудования объекта (при Р до 10 кВт- однолинейная расчетная схема). В проекте (кроме проектов жилых домов) должны быть отражены:
 - раздел учета электроэнергии, включающий чертеж шкафа учета с указанием габаритных и установочных размеров;
 - ситуационный план с указанием размещения щитов и шкафов;
 - монтажная схема включения и типоразмеры счетчиков.

В пояснительной записке к проекту в обязательном порядке должны быть приведены расчет нагрузок и уставок аппаратов защиты, расчет выбора измерительных трансформаторов тока и напряжения.